


DOOTSM

 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

2016-2018

**CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO**

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

LICITACIÓN No.: MTE-AD-R23-001-18

PROCEDIMIENTO: AO-827017987-E17-2018

PROYECTO: OP086

OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL POBLADO REDENCION DEL CAMPESINO.

UBICACIÓN: 069.- POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO

META: 1.00 SUBESTACIÓN (CONSTRUCCIÓN)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE, ESTADO DE TABASCO Y SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2018 DIA Y HORA FIJADOS PARA LAS ACLARACIONES A LA INVITACION ARRIBA INDICADA, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, EN UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL, ACCESO EN CALLE 28 S/N X CALLE 19, COL. CENTRO, C.P. 86901 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS SERVIDORES PUBLICOS, LOS INVITADOS Y EL REPRESENTANTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA OBRA ANTES REFERIDA.

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31, FRACCION X, 34 PARRAFO 2 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO SE PROCEDIO A PREGUNTAR A TODAS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES SOBRE LAS DUDAS CON RESPECTO A LA INVITACION, LAS CUALES SE ASIENTAN A CONTINUACION, CON SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

* SE INDICA A LOS LICITANTES, QUE EN EL ANEXO 8E DE LAS BASES POR ERROR INVOLUNTARIO SE ANEXARON OTRAS COTIZACIONES DE MATERIALES QUE NO CORRESPONDEN AL PROYECTO, POR LO QUE SE RELACIONA LAS COTIZACIONES CORRECTAS DE LOS MATERIALES SIGUIENTES:

FURIA BETTI T.S

.- SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE 15 KVA, TIPO POSTE, AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, CLASE: OA, 1 FASE, 60 HZ, VOLTAJE PRIMARIO: 33,000, VOLTAJE SECUNDARIO: 120/240, DERIVACIONES ARRIBA: 2, DERIVACIONES ABAJO: 2, VOLTAJE NOMINAL: 2.5% C/U, ALTURA IDEAL DE OPERACION: 2,300 M.S.N.D.M., 65° C DE SOBREELEVACIÓN PARA 30° C PROMEDIO Y 40° C MAXIMA DE TEMPERATURA DEL AMBIENTE, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, CON NORMA DE FABRICACIÓN: K-0000-01, MARCA: I.G. LA PROTECCIÓN EN BAJA TENSION INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, LUZ PILOTO Y MECANISMO DE OPERACIÓN (EXCEPTO 10,15 Y 25 KVA QUE LLEVAN INTERRUPTOR TERMICO) LA PROTECCIÓN EN ALTA TENSION INCLUYE: APARTARRAYOS Y FUSIBLE

.- CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO, CAL. 1/0 AWG, MARCA INDIANA O SIMILAR
.- SELLO 3-A

.- SISTEMA DE TIERRA 3K

.- TUBO POLIDUCTO DE 50MM(2") DE Ø

.- ALAMBRE DE COBRE CAL. 4,

.- TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 53 MM DE DIAMETRO

.- TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 53 MM DE DIAMETRO

.- ESTRUCTURA TR-2 34.5K.V.

.- CABLE THW CAL. 2/0,

.- BASE DE MEDIDOR 7T200,

.- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3x50 AMPERS., CON GABINETE METÁLICO MARCA SQUARED CAT. FAL-361-050 O SIMILAR.

.- INT TERMOMAG 3X50 FAL 36050 CON GABINETE

.-CABLE DE COBRE DESNUDO, 600 VOLTS, 75°C, MARCA CERTIFICADA POR UL, CALIBRE No. 2 AWG.

.- CRUCETA DE FO. GALVANIZADO C4T DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E.

*SE HACE LA ACLARACION A LOS INTERESADOS ASISTENTES QUE NO SE CONSIDERARA ANTICIPO.


* SE HACE LA ACLARACION QUE LOS LICITANTES, EN LA INTEGRACION DE SUS PROPOSICIONES DEBERAN CONSIDERAR LOS DISPOSITIVOS DE SEÑALAMIENTO DE OBRA , EL CARGO CORRESPONDIENTE LO DEBERAN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.

* SE HACE LA ACLARACION QUE LOS LICITANTES, QUE DEBERAN CONSIDERAR LO RELATIVO A LA OBRA EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, EL CARGO CORRESPONDIENTE LO DEBERAN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.

*SE HACE ENTREGA DE COPIA DE LA PRESENTE ACTA A LOS INTERESADOS ASISTENTES.


DESPUES DE QUE EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ACLARO AMPLIAMENTE LAS DUDAS PLANTEADAS POR EL LICITANTE, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, QUE SE DA POR CONCLUIDO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO.

POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

NOMBRE Y CARGO	FIRMAS
ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO CED. PROF. 6148893	
ING. JOSÉ RUSBEL HERNÁNDEZ CÓRDOVA COORDINADOR DE LICITACIONES CED. PROF. 1127663	
ING. JOSE LUIS DIAZ PEREZ POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CDE. PROF. 6822335	
ING. LUIS ENRIQUE ALAMILLA GARCIA POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	

RUSBEL T.S

POR PARTE DE LOS LICITANTES:

EMPRESA PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
OBRAS ESPECIALES EDMI, S.A. DE C.V.	

XUSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ELIZABETH T-S

GRUPO AMAES, S.A. DE C.V.



Hoja protocolaria de firmas del Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación: MTE-AD-R23-001-18

